

# 東境防災だより

東境自主防災会

## 「ホース格納箱」設置のお知らせ

東境自主防災会防火班によって、平成28年度に計画した「ホース格納箱」4台の設置が完了し、合計で15台となりました。

「ホース格納箱」の中には、消火栓に直接つなぎ、水圧で放水するための器材が入っています。

火災発生時の初期消火に使用してください。

取り扱いにつきましては、「ホース格納箱」の中に、消火栓使用手順書(裏面に記載)を入れています。

◇平成28年度の「ホース格納箱」設置 (4個所)



高山63 近藤邸倉庫前(4組)



申塚42 神谷邸(10組)



緑ヶ丘40 東造園(9組)



上野65 野々山邸(6組)

# 消火栓使用手順書


<1> ホース格納箱の扉を開き T型キーハンドルを取り出す。




<2> T型キーハンドルで消火栓の蓋を開ける。



<3> ホース差し込み口のキャップを外す。(手で持ち上げる)




<4> 媒介金具付ホースを伸ばす。(媒介金具はホース3本中1本に取り付けて有る)



<5> 消火栓の差し込み口に媒介金具付ホースをしっかりと差し込む。

“確認の為にホースを引っ張ってみる”



<6> 状況に応じてホースを延長、先端には管槍をしっかりと取り付ける。

“管槍を持つ人は腰を落とし、しっかり持つ”



<7> 管槍を持っている人の号令にてT型キーハンドルで消火栓のバルブをゆっくり開ける。



**お知らせ**  
防災マップを各家庭に配布しました。  
(AED設置場所を追加しました)

連絡・問合せ先： 東境自主防災会